



## **NYM-J 4x6** **DIN VDE 0250-204**

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Технические требования к кабелю соответствуют DIN VDE 0250 ч.204

Кабели применяются для:

- монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях
- прокладки поверх штукатурки, внутри и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в бетоне, в трубах и каналах
- прокладки на открытом воздухе, при условии защиты от солнечных лучей

Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                                  |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 0.66              |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 4 x 6             |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 0.8               |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                   |
| • при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленной частоты               | А               | 42                |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -50 ... +50       |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 60                |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 15                |
| Масса кабеля (ориентировочно)                                                    | кг/км           | 460               |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 12: 1450 • 0.8 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах при температуре воздуха плюс 25 °С

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до  $\pm 10\%$



## **НУМ-J 4x6** **DIN VDE 0250-204**

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

### **КОНСТРУКЦИЯ**

1. Медная жила
  2. Изоляция из ПВХ пластиката
  3. Внутренняя экструдированная оболочка из невулканизированной резиновой смеси
  4. Наружная оболочка из ПВХ пластиката
- Примечание: Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой*

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*

