



## НУМ-О 4х1.5 DIN VDE 0250-204

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Технические требования к кабелю соответствуют DIN VDE 0250 ч.204

Кабели применяются для:

- монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях
- прокладки поверх штукатурки, внутри и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в бетоне, в трубах и каналах
- прокладки на открытом воздухе, при условии защиты от солнечных лучей

Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ1000000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                    |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                                             | кВ              | 0.66        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                     | мм <sup>2</sup> | 4 x 1.5     |
| Толщина изоляции                                                   | мм              | 0.6         |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                            |                 |             |
| • при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленной частоты | А               | 19          |
| Диапазон рабочих температур                                        | °С              | -50 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                            | мм              | 36          |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                   | мм              | 9           |
| Масса кабеля (ориентировочно)                                      | кг/км           | 150         |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах при температуре воздуха плюс 25 °С

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до  $\pm 10\%$



## НУМ-О 4х1.5 DIN VDE 0250-204

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила
  2. Изоляция из ПВХ пластиката
  3. Внутренняя экструдированная оболочка из невулканизированной резиновой смеси
  4. Наружная оболочка из ПВХ пластиката
- Примечание: Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

