



## **ПвЕгПу-10 1х630** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

---

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

ПвПуг (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

---

Кабели применяются для прокладки:

- в земле (траншеях)
- на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

---

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЕгПу-П-10 1х630/35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

---

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЕгПу-10 1х630/35 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

---

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

ПвЕгПу-10 1х630/35 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003



## ПвЕгПу-10 1х630 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 10                                              |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 12                                              |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 1 х 630                                         |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 3.4                                             |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 35                                              |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 7.1                                             |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 90.1                                            |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                                                 |
| • при прокладке треугольником в воздухе                                          | А               | 1113                                            |
| • при прокладке плоскостью в воздухе                                             | А               | 1182                                            |
| • при прокладке треугольником в грунте                                           | А               | 724                                             |
| • при прокладке плоскостью в грунте                                              | А               | 639                                             |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                                               |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                                                 |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                                             |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                                            |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                                            |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -60 ... +50                                     |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 816                                             |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 51                                              |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 6940                                            |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 22УД-60: 661 • 5.5<br>No 25УД-90: 1108 • 9.3 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %

\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## ПвЕгПу-10 1х630 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена



### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Слой обмотки лентой нетканого полотна**

**8. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке