



## **ПвАПу-15 1х240** **ТУ У 27.3-00214534-092:2016**

Кабели силовые одножильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевой оболочкой и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия
- в земле (траншеях)
- в сырых, частично затапливаемых помещениях
- на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвАПу-П-15 1х240/25 ТУ У 27.3-00214534-092:2016

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвАПу-15 1х240/25 (ОМ) ТУ У 27.3-00214534-092:2016

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабелей с медным экраном

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

ПвАПу-15 1х240/25 (г) ТУ У 27.3-00214534-092:2016



## ПвАПу-15 1х240 ТУ У 27.3-00214534-092:2016

Кабели силовые одножильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевой оболочкой и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 15                                                                           |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 17.5                                                                         |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 1 x 240                                                                      |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 4.5                                                                          |
| Толщина оболочки                                                                 | мм              | 1.5                                                                          |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 34.3                                                                         |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                                                                              |
| • при прокладке треугольником в воздухе                                          | А               | 641                                                                          |
| • при прокладке плоскостью в воздухе                                             | А               | 745                                                                          |
| • при прокладке треугольником в грунте                                           | А               | 469                                                                          |
| • при прокладке плоскостью в грунте                                              | А               | 470                                                                          |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                                                                            |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                                                                              |
| • длительно                                                                      | °C              | +90                                                                          |
| • в аварийном режиме                                                             | °C              | +130                                                                         |
| • при коротком замыкании                                                         | °C              | +250                                                                         |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °C              | -60 ... +50                                                                  |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1000                                                                         |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 40                                                                           |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 3490                                                                         |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 18аУД-40: 1062 • 4.2<br>No 22УД-60: 1093 • 4.7<br>No 20аУД-60: 1244 • 5.0 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °C, температура воздуха 30 °C, температура грунта 20 °C, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °K•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## ПвАПу-15 1х240 ТУ У 27.3-00214534-092:2016

Кабели силовые одножильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевой оболочкой и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### КОНСТРУКЦИЯ



**1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.*

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Слой обмотки полупроводящей лентой**

**7. Алюминиевая оболочка**

**8. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке*

*Примечание: Возможно изготовление кабелей с медным экраном*